

GOKSiR 3430.3.2022

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI**

ul. REKREACYJNA 1, 72-005 PRZECŁAW

NIP: 8513239302 Regon 383734596

Przeclaw, 16.12.2022 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

na serwis systemu wentylacji i klimatyzacji znajdującego się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przeclaw

**I. Zamawiający****Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**

ul. Rekreacyjna 1

72-005 Przeclaw

NIP 8513239302REGON 383734596

**Reprezentowany przez Dyrektora – Rafała Roguszkę****II. Tryb udzielenia zamówienia**

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

**III. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego znajdującego się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przeclaw.

Zakres czynności serwisowych:

**1. Serwis central wentylacyjnych (8 sztuk – zestawienie w załączniku nr 1)który obejmuje:**

- wizualny przegląd obudowy
- wizualny przegląd wnętrza centrali
- sprawdzenie układów wykonawczych automatyki
- sprawdzenie poprawności zamocowania przewodów elektrycznych na zaciskach
- sprawdzenie zamocowania oraz stanu amortyzatorów zespołów wentylatorów
- sprawdzenie i regulacja pasków klinowych
- pomiar prądów silników elektrycznych
- wymiana filtrów powietrza w centralach
- zmiana ustawień harmonogramu pracy urządzenia (w trakcie wykonywania serwisu na życzenia użytkownika).

**2. Serwis klimatyzacji typu VRF (LG ARUM140LTE5): 1 jednostka zewnętrzna, 6 jednostek wewnętrznych):**

- sprawdzanie stanu izolacji
- pomiar ciśnienia i temperatur w układzie chłodniczym
- sprawdzenie drożności i oczyszczenie instalacji odpływu skroplin

- sprawdzenie poprawności pracy pompek skroplin
- czyszczenie filtrów powietrza w klimatyzatorach
- sprawdzenie (czyszczenie) skraplaczy
- czyszczenie elementów obudowy
- czyszczenie parowników jednostek wewnętrznych
- sprawdzenie poprawności działania automatyki sterującej
- kontrola szczelności

**3. Wentylatory łazienkowe (łącznie 16 szt., modele: TD500, TD160):**

- oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń
- ocena stanu zespołu wentylatorowego (kontrola stanu zużycia łożysk obudowy urządzeń, przegląd połączeń elektrycznych)
- sprawdzenie poprawności działania automatyki
- czyszczenie wentylatorów

**4. Wentylatory kuchenne (2 szt. Cookvent Harmann, 1 wentylator okapowy Salda):**

- oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń
- ocena stanu zespołu wentylatorowego (kontrola stanu zużycia łożysk, obudowy urządzeń, przegląd połączeń elektrycznych)
- sprawdzenie poprawności działania automatyki
- czyszczenie wentylatorów

Wszystkie urządzenia są w okresie gwarancyjnym. Zamówienie obejmuje dwukrotny serwis w 2023 roku, w terminach: pierwszy w okresie marzec-kwiecień 2023r., drugi w okresie październik-listopad 2023 roku.

Poza kosztami całkowitymi serwisu powinny być wskazane koszty ewentualnych napraw w sytuacji awarii systemu, w tym koszty roboczogodziny, koszty dojazdu, a także termin realizacji od momentu zgłoszenia awarii. Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie odpowiedniego rusztowania przeznaczonego do prac serwisowych do wysokości 8 metrów. Po stronie Zamawiającego leży utylizacja zużytych filtrów.

#### IV. Warunki udziału w postępowaniu

- 1) Złożenie oferty we wskazanym terminie na formularzu ofertowym (formularz ofertowy- Załącznik nr 2)
- 2) Oświadczenie o akceptacji projektu umowy - Załącznik nr 3
- 3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna RODO - Załącznik nr 4
- 4) Projekt umowy stanowi Załącznik nr 5

#### V. Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia należy wykonywać od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

#### VI. Sposób oceny ofert:

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy zastosuje następujące kryteria oceny ofert:  
**cena za jednorazowy serwis urządzeń – waga 100 %**

**VII. Miejsce i termin składania ofert:**

Oferent pozostaje związany ofertą przez 14 dni od upływu terminu do składania ofert.

Osoby do kontaktu – od poniedziałku do piątku w godzinach: 09.00-17.00

- w zakresie procedury – Zbigniew Kowalski – Tel. 503997603, e-mail: konserwator@goksirprzeclaw.pl

- w zakresie przedmiotu zamówienia – Dyrektor Rafał Roguszka – 506057205 –

e-mail: dyrektorgoksir@goksirprzeclaw.pl

Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z potencjalnym Wykonawcą.

**Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta: Serwis systemu wentylacji i klimatyzacji GOKSiR w Przecławiu 2022” należy składać do dnia 29.12.2022 do godziny 12:00 w Receptji Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu, ul. Rekreacyjna1, 72- 005 Przecław. Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową, na adres: [biuro@goksirprzeclaw.pl](mailto:biuro@goksirprzeclaw.pl) lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu lub doręczenia przesyłki, w nieprzekraczalnym terminie 29 grudnia 2022r.)**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2022r. o godz.15.00.

Ogłoszenie o wyniku postępowania nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania. Zamawiający zawiadomi pisemnie zainteresowanych o wyborze oferty.

Zamawiający zastrzega, że może unieważnić prowadzone postępowanie na każdym etapie, bez podania przyczyny. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie podana na stronach internetowych Zamawiającego.

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI

Rafał Roguszka  
DYREKTOR