

Zarządzenie nr 6/2024

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu

Z dnia 30.09.2024

W sprawie: **Procedura tymczasowa na czas naprawy systemu automatycznego otwierania drzwi zewnętrznych podczas oddymiania w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu.**

1. Reakcja na uruchomienie systemu oddymiania

W przypadku uruchomienia systemu oddymiania (np. alarmu pożarowego), ochroniarz lub wyznaczony pracownik powinien niezwłocznie przystąpić do działania.

2. Udaj się do głównych drzwi ewakuacyjnych

Natychmiast udać się do głównych drzwi ewakuacyjnych prowadzących na zewnątrz budynku.

3. Ręczne otwarcie drzwi zewnętrznych

Ręcznie otworzyć drzwi zewnętrzne, upewniając się, że są one całkowicie otwarte.

4. Zablockowanie drzwi w pozycji otwartej

Zablokować drzwi w pozycji otwartej za pomocą odpowiednich środków (np. klinów drzwiowych, blokad mechanicznych lub innych dostępnych metod), aby zapobiec ich przypadkowemu zamknięciu.

5. Zapewnienie drożności drogi ewakuacyjnej

Upewnić się, że droga ewakuacyjna przez te drzwi jest wolna od przeszkód i umożliwia swobodny przepływ powietrza oraz ewentualną ewakuację osób.

6. Monitorowanie sytuacji

Pozostać w pobliżu drzwi w miarę możliwości, aby monitorować sytuację i w razie potrzeby udzielić pomocy.

7. Zamknięcie drzwi po zakończeniu oddymiania

Po zakończeniu akcji oddymiania i powrocie systemu do normalnego trybu pracy, odblokować drzwi, zamknąć je i upewnić się, że działają prawidłowo.

8. Raportowanie

Zgłosić przebieg działań oraz ewentualne nieprawidłowości przełożonemu lub osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.

Uwaga: Procedura obowiązuje do czasu przywrócenia pełnej sprawności systemu automatycznego otwierania drzwi zewnętrznych.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI**

ul. REKREACYJNA 1, 72-005 PRZECŁAW

NIP: 8513239302 Regon 383734596

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI

Rafał Foguska
DYREKTOR